

Znak sprawy: ZP.271.3. 2019
Słupia , dnia 22.07.2019 r.

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ **Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wólka**”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.- dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania w dniu 19.07.2019:

PYTANIE NR 1

Jakiej mocy mają być oprawy LED ?

Odpowiedź

Wymagana moc opraw LED Zamawiający określa jako 40 W.

PYTANIE NR 2

Na jakiej wysokości ma być umieszczona oprawa LED?

Odpowiedź

Oprawy LED należy umieścić na wysokości 5 m.

Wójt Gminy Słupia Konecka

(-) Robert Wielgopalan