

ZP.271.1.2020

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ"

**Przebudowa dróg gminnych Nr001568T Skąpe-Budzisław oraz 001579T  
Olszówka Pilczycka"**

***Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia***

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 rur PPSN8 Ø 40 cm na rury żelbetowe Ø 40 cm ?

Odpowiedzi na pytanie

Zamawiający **dopuszcza zamianę** w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 rur PPSN8 Ø 40 cm na rury żelbetowe Ø 40 cm.

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzieloną odpowiedź podczas sporządzania i składania oferty.**

**WÓJT GMINY**  
*Robert Wielgopolski*  
mgr inż. Robert Wielgopolski

